

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

### 1. Заявитель (изготовитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС» (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»), являющееся изготовителем, зарегистрированное Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 15 декабря 2002 г. за основным государственным номером 1025403911818, ИНН 5410108110.

Адрес: 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в,

Телефон: +7 383 274-48-48, Факс: +7 383 274-48-02, E-mail: eltex@eltex-co.ru

В лице директора Черникова Алексея Николаевича, действующей на основании Устава организации, утвержденного 21 сентября 2009 г. общим собранием участников ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» и Протокола № 53 от 29.03.2019 г.

### Модуль питания РМ950-48/56

Технические условия РПЛТ.469000.114ТУ

производства ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в соответствует: «Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 30.01.2018 № 24, и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

### 2. Назначение и техническое описание изделия

2.1. **Версия программного обеспечения:** по версиям ПО не классифицируется, предустановленное ПО отсутствует.

#### 2.2. Комплектность оборудования

В комплект поставки оборудования входят:

- модуль питания РМ950-48/56 (далее – РМ950-48/56)

- 1 шт.

- паспорт

- 1 шт.

- копия декларации соответствия

- 1 шт.

#### 2.3. Условия применения на сети связи общего пользования РФ

Применяется в качестве оборудования электропитания средств связи.

#### 2.4. Выполняемые функции

РМ950-48/56 предназначен для обеспечения высококачественного и стабильного электропитания оборудования связи.

2.5. **Емкость коммутационного поля, для средств связи, выполняющих функции систем коммутации:** не выполняет функции систем коммутации.

2.6. **Схема подключения к сети связи общего пользования:**



ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЭЛТЕКС"

Подписано цифровой  
подписью: ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЭЛТЕКС"

Дата: 2021.02.19 13:41:03 +07'00'

Заявитель

## 2.7. Реализуемые интерфейсы, поддерживаемые протоколы и сигнализации

PM950-48/56 является пассивным устройством.

## 2.8. Электрические (оптические) характеристики, характеристики радиоизлучения:

### 2.8.1 Электрические характеристики:

Параметр	Значение параметра
Входное напряжение	36-72 В DC
Максимальный входной ток	30 А
Выходное напряжение	56 В
Максимальная выходная мощность	950 Вт

2.8.2 Характеристики радиоизлучения: не содержит источников радиоизлучения.

## 2.9. Условия эксплуатации, способы размещения, типы электропитания

Условия эксплуатации PM950-48/56: диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°C, относительная влажность: 80% при +25°C. Режим работы круглосуточный.

2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): В PM950-48/56 встроенные средства криптографии (шифрования) отсутствуют.

2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: PM950-48/56 не содержит встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

## 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокола испытаний ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» № PM4A-12/2020 от 16.12.2020 г. на Модуль питания PM950-48/56 (по версиям ПО не классифицируется, предустановленное ПО отсутствует).

Протокола испытаний 87118026 101 01/2021 ПТ от 17.02.2021 г. на Модуль питания PM950-48/56 (по версиям ПО не классифицируется, предустановленное ПО отсутствует).

Испытания проведены ООО «НТЦ СОТСБИ» (бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.21NM12, выдан Росаккредитацией, дата выдачи 12.09.2018 г.).

Декларация составлена на:

одном

листе

4. Дата принятия декларации

17.02.2021

*число, месяц, год*

Декларация действительна до

17.02.2028

*число, месяц, год*




М.П. Предприятие  
"ЭЛТЕКС"

Директор ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

А.Н. Черников

И.О. Фамилия

## 5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Сертификат 7a39d77576a604d7a368b4d7ab77600a97ed2186  
Владелец Шердин Роман Валериевич  
Действителен с 09.2020 по 12.2021

Р.В.Шередин

М.П.

Заместитель руководителя Россвязи

И.О. Фамилия

**ЗАРЕГИСТРИРОВ АНО**  
Per.№ Д-УПЭП-9488  
от 25.02.2021