

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель (изготовитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС» (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»), являющееся изготовителем, зарегистрированное Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 15 декабря 2002 г. за основным государственным номером 1025403911818, ИНН 5410108110.

Адрес: 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В,

Телефон: +7 383 274-10-01, E-mail: eltex@eltex-co.ru

В лице директора Черникова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава организации, утверждённого 21 сентября 2009 г. общим собранием участников ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» и Протокола № 69П от 27.08.2024 г.

заявляет, что:

Модуль питания PM165-220/12

Технические условия РПЛТ.469000.114ТУ

производства ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В соответствует: «Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 30.01.2018 №24, и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения:

Отсутствует, предустановленное ПО отсутствует.

2.2 Комплектность:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - модуль питания PM165-220/12 | - 1 шт. |
| - паспорт | - 1 шт. |

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи:

Модуль питания PM165-220/12 применяется в качестве оборудования электропитания средств связи.

2.4 Выполняемые функции:

Модуль питания PM165-220/12 предназначен для обеспечения высококачественного и стабильного электропитания средств связи.


2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации:

Элементы коммутационного поля отсутствуют.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования:



Заявитель



2.7 Электрические (оптические) характеристики

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	Номинальное входное напряжение	100-240 В
2	Выходное напряжение	12 В
3	Максимальная выходная мощность	165 Вт

2.8 Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи):

Не является радиоэлектронным средством связи.

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты:

Модуль питания PM165-220/12 не имеет интерфейсов, подключаемых к сети передачи данных.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

Модуль питания PM165-220/12 предназначен для круглосуточной эксплуатации без обслуживающего персонала в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 80% и температуре окружающей среды от -40 °C до +60 °C.

Модуль питания PM165-220/12 сохраняет рабочие параметры после воздействия вибраций с амплитудой виброускорения 19,6 м/с² на частоте 25 Гц в течение 30 минут.

Электропитание модуля питания PM165-220/12 осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования):

Модуль питания PM165-220/12 не содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

Модуль питания PM165-220/12 не содержит встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация о соответствии средств связи принята на основании:

Протокола испытаний ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» № РМ8Д-Д-06/2025 от 20.06.2025 г. на модуль питания PM165-220/12 (версия ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует).

Протокола испытаний ИЦ МТУСИ (аттестат аккредитации №РА.RU.21АИ68, 02.06.2016, бессрочный, Федеральная служба по аккредитации) № 335.П.4505/24.РМ от 03.10.2025 на модули питания РМ65-220/12, РМ165-220/12, РМ300Т-220/12, РМ450-220/56 (версия ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует).

Декларация о соответствии средств связи составлена на одном листе с двух сторон

4. Дата принятия декларации о соответствии средств связи

03.10.2025

(число, месяц, год)

03.10.2035

(число, месяц, год)

Декларация о соответствии средств связи действительна до



М.П.



Директор ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
№ Д-УПЭП-10776
«09» 10.2025

А.Н. Черников

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации о соответствии средства связи в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

М.П.



А.В. Горовенко

И.О. Фамилия